



Bestwina, dnia 02.03.2018 rok

dotyczy: odpowiedzi na pytania wykonawców:

„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Janowicach”

Zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) udzielamy wyjaśnień na zadane pytania w postępowaniu przetargowym:

1. Dot. Poz. 51 przedmiaru robót – wyposażenie sportowe – stojaki do koszykówki – Zwracamy uwagę, iż od wielu lat na obiektach sportowych nie stosuje się koszykówki typu „gęsia szyja”. Obecnie stosuje się koszykówkę o konstrukcji jak na załączonym zdjęciu (załącznik nr 1 do zapytań), która posiada wszystkie wymagane dokumenty oraz certyfikat bezpieczeństwa. Z uwagi na to prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sprzętu sportowego o innej konstrukcji słupa niż wymagana w specyfikacji (tzw. gęsia szyja) z wysięgiem 160 cm.



Odp. 1 Kluczowym parametrem stojaka do koszykówki jest wysięg 160cm. Zamawiający dopuszcza stojak do koszykówki o konstrukcji słupa jak na zdjęciach powyżej.

2. Dotyczy poz. 59 przedmiaru – siatka bezwęzłowa z polipropylenu, oczko 8x8 cm:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji rozwiązania siatki bezwęzłowej polietylenowej o wymiarze oczka 10x10cm, przy zachowaniu grubości sznurka 5mm. Pragniemy zauważyć, iż zastosowanie siatki polietylenowej jest rozwiązaniem lepszym, gdyż siatka ta jest mocniejsza, bardziej stabilna i wytrzymała – odporna na czynniki zewnętrzne, w tym niekorzystne warunki atmosferyczne tj. niskie i wysokie temperatury, wiatr, mróz. Proponowane rozwiązanie siatki z powodzeniem sprawdza się na otwartych obiektach rekreacyjnych. W związku z powyższym, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie siatki polietylenowej, gr. 5mm, oczko 10x10cm.

Odp. 2

Należy zastosować piłkochwyty z siatki jak w projekcie budowlanym i poz. 59 przedmiaru robót, tj. **siatka bezwęzłowa z polipropylenu gr 5mm**. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wymiaru oczka 8x8cm lub 10x10cm.

WÓJT

mgr Artur Beniowski

Otrzymują:

- Wykonawcy, którzy ujawnili się w postępowaniu na ww. zadanie,
- strona internetowa zamawiającego (www.bestwina.pl),
- a/a.