

Bestwina, dnia 13.08.2019r.

dotyczy: odpowiedzi na pytania wykonawców:

### **„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kaniowie”**

Zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) udzielamy wyjaśnień na zadane pytania w postępowaniu przetargowym:

#### Pytanie 1:

Czy Zamawiający dysponuje pozwoleniem na wycinkę drzew? Czy poz. 49 przedmiaru zawiera nasadzenia zastępcze? Proszę o podanie nazw gatunków oraz wymogów dot. wielkości drzewek. Do jakiego momentu Wykonawca odpowiada za nasadzoną zieleń? Czy do momentu odbiorów?

#### Odp. 1

Pozycja 49 przedmiaru zawiera nasadzenia zastępcze. Należy nasadzić buk, grab lub akację kulistą o obw. 10-16 cm, mierzonym na wysokości 10 cm. Wykonawca odpowiada za nasadzoną zieleń do momentu odbioru końcowego. Decyzję zezwalającą na wycinkę drzew Zamawiający przekaże Wykonawcy z chwilą podpisania umowy.

#### Pytanie 2:

Ile cm ma mieć warstwa odsączająca z piasku-wg opisu 3cm, wg przedmiaru 10 cm.

#### Odp. 2

Warstwa odsączająca z piasku powinna wynosić 10cm. Według opisu w projekcie na stronie nr 4 występują dwie warstwy piasku (3cm i 7cm) oddzielone geowłókniną.

#### Pytanie 3:

Czy pozycja 43 przedmiaru robót dotyczy także obrzeży wokół boiska? Brak w przedmiarze osobnej pozycji dot. obrzeży wokół boiska.

#### Odp. 3

Roboty brukarskie ujęte w projekcie dotyczą wyłącznie wykonania opaski z kostki brukowej (chodnik) wokół boiska. Ilość obrzeża do ułożenia (pozycja nr 3 przedmiaru) wynosi 136mb i obejmuje ona zewnętrzną krawędź opaski z kostki brukowej (76mb) oraz krawędź boiska (60mb).

#### Pytanie 4:

Na rysunku A-03 nie została ujęta warstwa ET gr. 35mm. Proszę o wyjaśnienia.

#### Odp. 4

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej nowy rysunek A-03 z uzupełnioną warstwą ET. Jednocześnie naniesiono na nim korektę wynikającą z odpowiedzi na pytanie nr 2.

#### Pytanie 5:

Proszę o potwierdzenie zakresu robót-w STWIOR znajdują się elementy, których nie ma w przedmiarze i opisie np. piłkochwyty, oświetlenie.

#### Odp. 5

Zakup i montaż piłkochwyków nie jest objęty niniejszym zamówieniem.


Oświetlenie terenu (zabudowa i podłączenie 4 szt. lamp parkowych) należy wykonać zgodnie z „przedmiarem robót nr 2 – część elektryczna”, rysunkiem zagospodarowania terenu A-01 oraz opisem w STWIOR. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej nowy rysunek zagospodarowania terenu A-01 (uzupełniony o opis na legendzie dotyczący oświetlenia).

Pytanie 6:

Z informacji uzyskanych na rynku wynika, że wskazane w projekcie parametry nawierzchni poliuretanowej ewidentnie wskazują tylko na jednego producenta-firmę Conica, który prowadzi bardzo ograniczoną politykę sprzedaży-wybiera jednego/dwóch wykonawców, którym przygotowuje ofertę handlową i udziela autoryzacji na wykonaną nawierzchnię. Taka polityka stoi w sprzeczności z konkurencyjnością, a także naraża Zamawiającego na dyktat cenowy jednego/dwóch Wykonawców. Także sam Zamawiający wskazując wymogi dotyczące nawierzchni odwołuje się do produktu Conipur-produktu firmy Conica- zapewne dla wskazania cech produktu-niemniej jednak "skopiowane" parametry z karty tego produktu nie dają możliwości zaproponowania produktu równoważnego. W związku z powyższym proszę o dopuszczenie nawierzchni w wymaganej przez Zamawiającego technologii, ale której parametry są zgodne z obowiązującą normą PN-EN 14877:2014 (nadrzędnym dokumentem dopuszczającym nawierzchnię do zastosowania), posiadającą atest PZH. Nie obniża to jakości oferowanej nawierzchni-pozwala natomiast szerszemu gronu zainteresowanych Wykonawców na złożenie oferty.

Odp. 6

Zamawiający nie wskazuje na konkretnego producenta nawierzchni. Jeżeli gdziekolwiek w dokumentacji projektowej wskazany jest znak towarowy (marka) lub producent Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych (Rozdział II pkt. 6 SIWZ). Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że parametry nawierzchni powinny być zgodne z obowiązującą normą PN-EN 14877:2014-02.

WOJT  
  
mgr Artur Beniowski

Otrzymują:

- Wykonawcy, którzy ujawnili się w postępowaniu na ww. zadanie,
- strona internetowa zamawiającego ([www.bestwina.pl](http://www.bestwina.pl)),
- a/a.