

Bestwina, dnia 20.11.2019r.

dotyczy: odpowiedzi na pytania wykonawców:

**„Remont drogi gminnej ul. Podzamcze w km 0+350-0+400  
w miejscowości Bestwina”**

Zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843) udzielamy wyjaśnień na zadane pytania w postępowaniu przetargowym:

Pytanie 1:

Czy w czasie prowadzenia robót możliwe jest zamknięcie całej drogi?

Odp. 1

Zamawiający dopuszcza zamknięcie drogi na długości prowadzonego remontu, z umożliwieniem dojazdu do posesji przy ulicy Podzamcze o numerach:36,58 oraz 58a.

Do pozostałych posesji ruch odbywać się będzie w stronę ul. Krakowskiej oraz w stronę ul. Ofiar Wojny.

Pytanie 2:

W dokumentacji przedstawione są mikropale wykonane w technologii CFA. Czy istnieje możliwość zamiany technologii np. na mikropale iniekcyjne w przypadku gdy Wykonawca przedstawi projekt technologiczny potwierdzający skuteczność proponowanego rozwiązania?

Odp. 2


Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę technologii. Należy wykonać mikropale w technologii przewidzianej w dokumentacji.

Pytanie 3:

Zwracamy się o dołączenie rysunku przedstawiającego przekrój podłużny konstrukcji zabezpieczającej.

Odp. 3

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej dodatkowy rysunek: „Widok konstrukcji oporowej”.

WÓJF  
  
mgr Artur Beniowski

Otrzymują:

- Wykonawcy, którzy ujawnili się w postępowaniu na ww. zadanie,
- strona internetowa zamawiającego ([www.bestwina.pl](http://www.bestwina.pl)),
- a/a.