

Bestwina, dnia 20.01.2020r.

dotyczy: odpowiedzi na pytania wykonawców:

„Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ulicy Janowickiej w Janowicach – etap I”

Zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843) udzielamy wyjaśnień na zadane pytania w postępowaniu przetargowym:

Pytanie 1:

Zamawiający w rozdz. XIII SIWZ opisał warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jako:

3.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył robotę budowlaną związaną z przedmiotem zamówienia tj. robotę polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie ciągów komunikacyjnych, ulic, chodników lub placów o nawierzchni z kostki brukowej o wartości nie mniejszej niż 1 200 000,00 zł brutto.

Prosimy o informację czy Zamawiający uzna za spełniony w/w warunek, jeżeli wymagane roboty budowlane, o których mowa powyżej będą częścią większego zamówienia dotyczącego szerszego zakresu robót, spełniając przy tym w tej części wymagania odnośnie zakresu i wartości robót.

Odp 1:

Roboty budowlane wykazywane w załączniku nr 6 do SIWZ mogą być częścią większego zamówienia dotyczącego szerszego zakresu robót. Istotne jest, aby wartość robót dotyczących: budowy, przebudowy lub remontu ciągów komunikacyjnych, ulic, chodników lub placów o nawierzchni z kostki brukowej była nie mniejsza niż 1 200 000 zł brutto.

Pytanie 2:

Pozycje 59 i 138 dotyczące ułożenia krawężników betonowych na podsypce cementowo – piaskowej mówią o krawężnikach o wymiarach 15x30 cm, natomiast w projekcie budowlanym podano wymiar 20 x 30 cm. Prosimy o jednoznaczne określenie wymiarów krawężników.

Odp. 2

Należy zastosować krawężniki o wymiarach 20x30 cm.

Pytanie 3:


Prosimy o informację, w której pozycji Zamawiający uwzględnił uzupełnienie nawierzchni asfaltobetonowej pomiędzy nowym krawężnikiem a istniejącą nawierzchnią asfaltobetonową?

Odp. 3

Uzupełnienie konstrukcji pomiędzy jezdnią a krawężnikiem odnosi się do pozycji odc. I (poz. 51-54 i poz. 69-75) oraz odc. II (poz. 128-131 i poz. 150-156). Przekroje poprzeczne przedstawiają zakres poszerzenia.

Otrzymują:

- Wykonawcy, którzy ujawnili się w postępowaniu na ww. zadanie,
- strona internetowa zamawiającego (www.bestwina.pl),
- a/a.

WZ WÓJTA

mgr Arkadiusz Maj
SEKRETARZ GMINY